Appendix XII

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. CFO/N/HLD/A-148/761/2026-27 **Dated:** 28/09/26

Certified that the **SHEMFORD SCHOOL** (name of the building or premises) at **JAIPUR BEESA, MOTAHALDU, TEHSIL-LALKUAN, HALDWANI, NAINITAL** (address) comprised of 01 (One) basement(s) and 04 (Four) (upper floors) owned/occupied by **SHEMFORD SCHOOL** (name of the Institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 23.09.2026 (date of inspection) (application number 25914485) in the presence of **Mr. Daya Sagar Bisht (Chairman) & Mrs. Santosh Pandey (Principal)** (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy upto classes XII with effect from 23.09.2026 for a period of 03 (three) years in accordance with rule and subject to compliance of the conditions as appended:-

1. All the fire safety arrangement provided therein shall be maintained in good working conditions at all time.
2. The means of escape shall be kept unlocked and unobstructed for unhindrance evacuation of occupants in case of emergency.
3. The trained staff should be available round the clock.

Issued on 23.09.2026 (date if issue) at Haldwani (place) by

* Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal : [signature] अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी

Name : MINDER SINGH

Designation : FSO

Name & Address of Department/Office: FIRE STATION HALDWANI

To

The Principal
Shemford School
Jaipur Beesa, Motahaldu, Lalkuan
Haldwani, Nainital, Uttarakhand

(Name & Address of the Institution)

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled and annulled due to .... (reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद नैनीताल(हल्द्वानी)

ईमेल–cfontl.ukfs@gmail.com

पत्रांक: सीएफओ / एन / एचएलडी / A-148/761 / 2026–27

दिनांक: सितम्बर , 2026

सेवा में,

OWNER/MANAGER,
SHEMFORD SCHOOL
JAIPUR BEESA, MOTAHALDU, HALDWANI
DISTT-NAINITAL, UTTARAKHAND

विषय : अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के Annual Clearance के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवदेन यूनिक नम्बर:– 25914485 दिनांक: 20.09.2026 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर SHEMFORD SCHOOL JAIPUR BEESA, MOTAHALDU, HALDWANI जनपद–नैनीताल का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण (सभी मापदण्ड यथा भवन निर्माण उपविधि उत्तराखण्ड शासन एवं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के मानकों के अनुसार) अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन हल्द्वानी द्वारा किया गया, अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी की संस्तुति निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 23.09.2026 के अनुसार अग्निसुरक्षा व्यवस्था हेतु ए0बी0सी0 टाईप 04 किग्रा 19 अद्द, ए0बी0सी0 टाईप 06 किग्रा 02 अद्द, सीओटू टाईप 4.5 किग्रा के 03 अद्द फायर एक्सटिंग्यूशर, हौजरीलमय फिटिंग्स 03 अद्द, पम्प 03 एचपी, 20 हजार लीटर क्षमता का भूमिगत टैक व 08 हजार लीटर क्षमता का ओवर हैड टैंक स्थापित किया गया है। अग्निशमन सुरक्षा दृष्टिकोण से शैक्षिक भवन उपयुक्त पाया गया व अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में पाये गये। अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी।

निर्देशित किया जाता है कि विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तद्नुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक 03 वर्ष से पूर्व इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर नियमानुसार (10 रुपये प्रति फायर एक्सटिंग्यूशर की दर से) टेस्टिंग शुल्क फायर सर्विस हैड–'0070 अन्य प्रशासनिक सेवायें 60 अन्य सेवायें, 109 अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण' के अन्तर्गत जमा कराया जायेगा, इसके अतिरिक्त प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्वः घोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना होगा तथा सदैव मानको के अनुरूप अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अतः अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी की संस्तुति आख्या के आधार पर SHEMFORD SCHOOL JAIPUR BEESA, MOTAHALDU, HALDWANI जनपद–नैनीताल का प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र (ब्लॉक की संख्या 02, तलों की संख्या 04 जिसमें 54 कमरे हेतु) दिनांक: 23 सितम्बर 2026 से 22 सितम्बर 2029 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाये:–

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सीढ़ियां व सैट बैक प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय।
2. आपके शैक्षिक भवन के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, तथा No smoking zone अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. शैक्षिक भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया वनिर्माण,Land Use Change में बदलाव one आदि का सत्यापन सम्बन्धित प्राधिकारी से कराया जाना आवश्यक होगा।
5. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित्त करने के लिए नहीं किया जा सकता।
6. शैक्षिक भवन/संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।
7. शैक्षिक भवन का प्रयोग अन्य किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि हेतु प्रयोग में नही लाया जायेगा।

23/09/26

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नैनीताल(हल्द्वानी)।

प्रतिलिपिः– अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।